



180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:FH226-200406

样品名称 PIR保温板

型号规格 厚度100 (mm) ,B1级

委托单位 艺瀚冷冻设备 (东莞) 有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验检测报告

检验类别：普通送样


报告编号：FH226-200406

委托编号：FH22-200475


第1页 共2页

委托单位	艺瀚冷冻设备(东莞)有限公司	联系方式	0769-81286640
单位地址	东莞市厚街镇南五驰生工业区天平路1号	委托日期	2020年07月28日
样品名称	PIR保温板	样品编号	FH22-200475-01
生产单位	艺瀚冷冻设备(东莞)有限公司	生产日期	-
型号规格	厚度100(mm),B1级	批号	-
样品数量	12块	代表数量	-
商 标	-	到样日期	2020年07月28日
样品状态	板材		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验日期	2020年07月29日~2020年08月03日	签发日期	2020年08月06日
检验地点	上海市金流路892号		
检验结论	<p>本样品燃烧性能符合GB8624-2012规定的B1(B-s2, d0)级建筑材料要求。</p> <p style="text-align: right;">检验机构(盖) </p>		
备 注	/		

批准：姚玉梅



审核：刘文逸



编制：庄靖

